

Готовый чек-лист пожарной безопасности столовой (предприятия общепита)



Доступно в RETAILIQA™

8 800 250 33 28

<https://rtlq.ru/>

info@retailqa.ru

Используйте электронный чек-лист пожарной безопасности столовой (предприятия общепита) в системе мобильного аудита [RETAILQA](#)



Преимущества использования

Удобно

- ✓ 10 типов оценок
- ✓ Конструктор чек-листов
- ✓ Система весов и баллов
- ✓ Web-отчеты для руководства
- ✓ Акции и фотоотчеты
- ✓ Push и email уведомления
- ✓ Контроль по геолокации
- ✓ Образцы и фото примеры
- ✓ Файловые вложения
- ✓ Аудио и видеозаписи
- ✓ Повторный контроль нарушений
- ✓ Ограничение прав пользователей
- ✓ Свой смартфон или планшет
- ✓ Поддержка iOS и Android
- ✓ Автономный режим работы

Выгодно

- ✓ Защита от надзорных органов
- ✓ Минимизация штрафов
- ✓ Сокращение потерь
- ✓ Экономия ФОТ
- ✓ Контроль регламентов и стандартов
- ✓ Адаптация персонала
- ✓ Внедрение системы мотивации
- ✓ Доступ для тайных покупателей
- ✓ Выделенный личный кабинет
- ✓ Месяц бесплатно
- ✓ Настройка «под ключ»
- ✓ Доработки под Клиента
- ✓ Интеграция со сторонним ПО
- ✓ Брендинг интерфейса
- ✓ Новые модули и функционал

Эффективно

- ✓ Замена бумаги и мессенджеров
- ✓ Ускорение сбора данных
- ✓ Снижение временных затрат
- ✓ Повышение качества работы
- ✓ Проверки, задачи, планирование
- ✓ Претензии
- ✓ Работа над ошибками
- ✓ Выявление неочевидных проблем
- ✓ Быстрая обратная связь
- ✓ Подключение сервисных служб
- ✓ Сценарии и процессы проверок
- ✓ Облачное хранение данных
- ✓ Доступ к данным по API
- ✓ Успешные кейсы внедрений
- ✓ Экспертиза по аудитам

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ

Объект проверки:	
Адрес:	
Дата проверки:	
Время начала проверки:	
Дата предыдущей проверки:	
Объект посещен по геолокации*:	
Проверяющий/Аудитор:	
Куратор/Супервайзер:	
Управляющий:	
Сотрудники на смене:	
Примечание:	

*Доступно в RETAILQA

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Дата завершения проверки:	
Время завершения проверки:	
Длительность проверки:	
Выявлено нарушений:	
Поставлено задач:	
Общий % выполнения чек-листа*:	
Общая сумма штрафа*:	
Замечания:	
С результатом ознакомлены (ФИО, должность, подпись):	

*Доступно в RETAILQA

БЛОК 1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА	КОММЕНТАРИЙ	СРОК УСТРАНЕНИЯ
Здание оснащено необходимым количеством первичных средств пожаротушения.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Знаки пожарной безопасности, включая обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов, находятся в исправном состоянии.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Пожарные шкафы оборудованы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Огнетушители размещены на видных местах вблизи выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Запускающее (либо запорно-пусковое устройство) огнетушителей опломбировано одноразовой пломбой.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На одноразовых пломбах огнетушителей указаны индивидуальные номера.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На одноразовых пломбах огнетушителей указана дата зарядки огнетушителя, включая месяц и год.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Расположение огнетушителей в коридорах и проходах обеспечивает безопасную эвакуацию людей и не создает препятствий.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Огнетушители с зарядом на водной основе, находящиеся в отапливаемых помещениях в зимнее время, хранятся при температуре ниже +1 °С.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Устройства для самозакрывания дверей проверены и находятся в исправном состоянии.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Пожарные рукава размещены в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах в соответствии с требованиями.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют какие-либо приспособления, которые могут помешать нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Двери вентиляционных камер закрыты.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации надежно закреплены к полу.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исключено размещение и установка различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в проходах, коридорах, тамбурах, лестничных площадках и маршах лестниц, а также в дверных проемах.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не допускается обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Хранение пожаровзрывоопасных веществ и материалов запрещено на чердаках, в подвалах на цокольных этажах, под свайными пространствами зданий, а также под лестничными маршами и на лестничных площадках. Также не допускается хранение вещей и мебели в указанных местах.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Персонал имеет доступ к телефонной связи и ручным электрическим фонарям.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исключено использование электронагревательных приборов, таких как электроутюги, электроплитки, электрочайники, не имеющих устройств тепловой защиты или при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
По окончании рабочего времени обеспечиваются обесточивание электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, где отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты и других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Беспрепятственный процесс открывания дверей пожарных шкафов возможен не менее чем на 90 градусов.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Оставление включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов (а также других бытовых электроприборов, за исключением электроприборов, которые должны находиться в круглосуточном режиме работы) без присмотра и контроля запрещается.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Запрещена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями и повреждениями изоляции.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В складских, производственных, административных и общественных помещениях размещены таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На путях к первичным средствам пожаротушения и эвакуационным выходам исключено размещение мебели, оборудования и других предметов.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Осуществляется очистка пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, таких как бензин и керосин, для уборки помещений и стирки одежды запрещено.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

На путях эвакуации отсутствуют препятствия, такие как пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, а также вращающиеся двери и турникеты иные устройства, которые могут помешать свободной эвакуации людей.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Места, предназначенные для курения табака, отмечены знаками "Место для курения".	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Использование поврежденных розеток, рубильников и других электроустановок запрещено.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Запрещена эксплуатация неисправных печей и прочих отопительных приборов.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Печи и прочие отопительные приборы, находящиеся в эксплуатации, обеспечены противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха находятся в открытом состоянии.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Двери помещений производственного и складского назначения обозначены категориями по пожарной опасности и классами зоны.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Вблизи электрощитов электрощитовых, около электродвигателей и пусковой аппаратуры, исключено размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Планы эвакуации людей в случае возникновения пожара, в которых указаны места хранения первичных средств пожаротушения, находятся на положенных местах и доступны для просмотра.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Обеспечено круглосуточное эвакуационное освещение или его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исключена прокладка в пространстве воздушного зазора для навесных фасадных систем электрических проводов и кабелей открытым способом.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, а также на территории объекта установлены знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Механизмы для самозакрывания противопожарных дверей находятся в исправном состоянии.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
ДОПОЛНИТЕЛЬНО			

--	--