

# Готовый чек-лист контроля метрологии на АЗС




Доступно в RETAILIQA™

8 800 250 33 28

<https://rtlq.ru>

[info@retailqa.ru](mailto:info@retailqa.ru)

# Используйте электронный чек-лист контроля метрологии на АЗС в системе мобильного аудита **RETAILIQ**



## Преимущества использования

### Удобно

- ✓ 10 типов оценок
- ✓ Конструктор чек-листов
- ✓ Система весов и баллов
- ✓ Web-отчеты для руководства
- ✓ Акции и фотоотчеты
- ✓ Push и email уведомления
- ✓ Контроль по геолокации
- ✓ Образцы и фото примеры
- ✓ Файловые вложения
- ✓ Аудио и видеозаписи
- ✓ Повторный контроль нарушений
- ✓ Ограничение прав пользователей
- ✓ Свой смартфон или планшет
- ✓ Поддержка iOS и Android
- ✓ Автономный режим работы

### Выгодно

- ✓ Защита от надзорных органов
- ✓ Минимизация штрафов
- ✓ Сокращение потерь
- ✓ Экономия ФОТ
- ✓ Контроль регламентов и стандартов
- ✓ Адаптация персонала
- ✓ Внедрение системы мотивации
- ✓ Доступ для тайных покупателей
- ✓ Выделенный личный кабинет
- ✓ Месяц бесплатно
- ✓ Настройка «под ключ»
- ✓ Доработки под Клиента
- ✓ Интеграция со сторонним ПО
- ✓ Брендинг интерфейса
- ✓ Новые модули и функционал

### Эффективно

- ✓ Замена бумаги и мессенджеров
- ✓ Ускорение сбора данных
- ✓ Снижение временных затрат
- ✓ Повышение качества работы
- ✓ Проверки, задачи, планирование
- ✓ Претензии
- ✓ Работа над ошибками
- ✓ Выявление неочевидных проблем
- ✓ Быстрая обратная связь
- ✓ Подключение сервисных служб
- ✓ Сценарии и процессы проверок
- ✓ Облачное хранение данных
- ✓ Доступ к данным по API
- ✓ Успешные кейсы внедрений
- ✓ Экспертиза по аудитам

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ**

<b>Объект проверки:</b>	
<b>Адрес:</b>	
<b>Дата проверки:</b>	
<b>Время начала проверки:</b>	
<b>Дата предыдущей проверки:</b>	
<b>Объект посещен по геолокации*:</b>	
<b>Проверяющий/Аудитор:</b>	
<b>Куратор/Супервайзер:</b>	
<b>Управляющий:</b>	
<b>Сотрудники на смене:</b>	
<b>Примечание:</b>	

\*Доступно в RETAILQA

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ**

<b>Дата завершения проверки:</b>	
<b>Время завершения проверки:</b>	
<b>Длительность проверки:</b>	
<b>Выявлено нарушений:</b>	
<b>Поставлено задач:</b>	
<b>Общий % выполнения чек-листа*:</b>	
<b>Общая сумма штрафа*:</b>	
<b>Замечания:</b>	
<b>С результатом ознакомлены (ФИО, должность, подпись):</b>	

\*Доступно в RETAILQA

## ТРК

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Проведена опломбировка ТРК согласно утвержденной схемы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отпуск нефтепродуктов находится в пределах допустимой погрешности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Технологические ванны свободны от воды и нефтепродуктов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют следы подтекания в местах уплотнений и соединений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В наличии паспорт на ТРК с отметкой о последней проведенной поверке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

## РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Имеются инфо-таблички с указанием базовых высот на резервуарах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В колодцах отсутствует вода, нефтепродукты и мусор	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В наличии градуировочные характеристики трубопроводов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В наличии градуировочные таблицы на все виды НП	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется свидетельство о калибровке резервуаров	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется акт замера базовых высот	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется акт на последнюю выполненную зачистку резервуаров	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется выписка из графика зачистки и градуировки резервуаров	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все паспорта резервуаров исправно ведутся	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

**УРОВНЕМЕР / НП**

<b>Критерий</b>	<b>Оценка</b>	<b>Комментарий</b>	<b>Срок устранения</b>
Ведется журнал учета работы прибора	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется свидетельство о поверке прибора	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В систему измерений уровнемера внесены градуировочные таблицы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Корректность работы и показателей датчика плотности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Корректность работы и показателей датчика уровня	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Корректность работы и показателей датчика температуры	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Датчик определения наличия воды функционирует исправно	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

**МЕРНИК / НП**

<b>Критерий</b>	<b>Оценка</b>	<b>Комментарий</b>	<b>Срок устранения</b>
Прибор без видимых загрязнений, механические повреждения отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Шкала опломбирована, повреждения отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют следы подтекания НП в местах соединений и уплотнений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Маркировка присутствует	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В наличии свидетельство о последней поверке прибора	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На прибор имеется паспорт	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

**АРЕОМЕТР / НП**

<b>Критерий</b>	<b>Оценка</b>	<b>Комментарий</b>	<b>Срок устранения</b>
Ареометры без загрязнений и повреждений, помещены в пеналы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

В наличии паспорта на приборы с отметками о последней проведенной поверке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<b>МЕТРОШТОК / НП</b>			
Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Прибор чистый, без механических повреждений, хранится в специальном пенале	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется поверительное клеймо	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В наличии свидетельство о поверке прибора	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В наличии паспорт на прибор	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>			
Прочие примечания и замечания проверяющего			